

高雄醫學大學 109 學年度第 2 學期第 2 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：民國 110 年 05 月 19 日（星期三）

開會地點：因疫情因素本會議改採紙本意見蒐集與回覆

主席：宿自會 A 館男館長——葉品誠

記錄人員：蔡隆軒

壹、前次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案 由	執行單位	辦理情形
A 館蚊蟲問題 (案號 11003-1)	總務處 事務組	<p><u>事務組：</u></p> <p>1. 已商請環保局加強針對對面施工的工地加強查檢。該施工廠商也表示對工地也有定期在消毒。</p> <p>2. B2 已加裝捕蚊燈</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會</p>
A 館 B 1 安全問題 (案號 10910-4)	總務處 事務組 總務處 營繕組	<p><u>事務組：</u></p> <p>囉卡機已裝設</p> <p><u>營繕組：</u></p> <p>B1F 門禁刷卡機已裝設完成。</p> <p>目前 A 館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，編列預算後一併施作。</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會</p>
電梯模式修改 (案號 11003-2)	總務處 營繕組	<p><u>營繕組：</u></p> <p>電梯運轉模式已調整完成，運轉模式如下：</p> <p>1. 三台電梯採連動方式運轉，各樓層叫車，會以就近樓層電梯到達。</p> <p>2. 電梯長時間無人乘坐，固定會保持一台電梯在 1 樓待機。</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會</p>
11 樓房間滲水問題 (案號 11003-3)	總務處 營繕組	<p><u>營繕組：</u></p> <p>之前報修漏水問題已於 4/12(一)施作完成，後續漏水部分因請採購程序，待程序完成後約 6 月初應可進行施作防水，上述房間將持續追蹤觀察。</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會
洗衣機內部清潔	總務處 事務組	<u>事務組：</u> 已通知廠商確實加強清潔 <input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會
A 館宿舍宿舍冷氣開放 時段（案號 10910-6）	總務處 營繕組	<u>營繕組：</u> 冷氣開放方面，因為六、日可單獨設定冷氣時程，經過精算後，若六、日冷氣全天開放，每月增加 9 萬 9 千元的電費，若是每日全天開放，每月增加 37 萬元的電費，經過與學務處討論後，若住宿生確定要更改冷氣開放時段的話，住宿費需進行適當調整，若只有六、日冷氣全天開放，住宿費每人每學期需加收 500 元，若是每日全天開放，住宿費每人每學期需加收 2500 元。 <input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間 110-1 第一次座談會

貳、提案討論：

● 提案一（11005-1）

提案單位：宿自會

案由：公共區域加裝紗窗

說明：住宿生反映，近期開啟走廊或電梯間的窗戶通風時，會有蚊蟲飛入的情形，希望能加裝紗窗。

決議：營繕組將現場清點及確認缺少部分，進行請購後補施作紗窗，預計 7 月中可安裝完成。

（下次追蹤時間 110-1 第一次座談會 無下次需追蹤事項）

● 提案二（11005-2）

提案單位：宿自會

案由：脫水機故障問題

說明：2 樓與 7 樓（08 房旁）的脫水機時常有故障情形，已有進行報修，但仍未修繕，呈如附件 1。

決議：已通知廠商修繕完成

(下次追蹤時間 月 / 日 (星期○) 無下次需追蹤事項)

參、臨時動議：

無

肆、下次追蹤事項：

案號	追蹤事項	執行單位
A 館蚊蟲問題 (案號 11003-1)	<u>事務組：</u> 1. 已商請環保局加強針對對面施工的工地加強查檢。該施工廠商也表示對工地也有定期在消毒。 2. B2 已加裝捕蚊燈	總務處事務組
A 館 B 1 安全問題 (案號 10910-4)	<u>事務組：</u> 嗶卡機已裝設。 <u>營繕組：</u> B1F 門禁刷卡機已裝設完成。 目前 A 館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，編列預算後一併施作。	總務處事務組 總務處營繕組
電梯模式修改 (案號 11003-2)	<u>營繕組：</u> 電梯運轉模式已調整完成，運轉模式如下： 1. 三台電梯採連動方式運轉，各樓層叫車，會以就近樓層電梯到達。 2. 電梯長時間無人乘坐，固定會保持一台電梯在 1 樓待機。	總務處營繕組
11 樓房間滲水問題 (案號 11003-3)	<u>營繕組：</u> 之前報修漏水問題已於 4/12(一)施作完成，後續漏水部分因請採購程序，待程序完成後約 6 月初應可進行施作防水，上述房間將持續追蹤觀察。	總務處營繕組
洗衣機內部清潔	<u>事務組：</u> 已通知廠商確實加強清潔。	總務處事務組
公共區域加裝紗窗 (11005-1)	<u>營繕組：</u> 將現場清點及確認缺少部分，進行請購後補施作紗窗，預計 7 月中可安裝完成。	總務處營繕組

<p>A 館宿舍宿舍冷氣開放時段 (案號 10910-6)</p>	<p><u>營繕組：</u> 冷氣開放方面，因為六、日可單獨設定冷氣時程，經過精算後，若六、日冷氣全天開放，每月增加 9 萬 9 千元的電費，若是每日全天開放，每月增加 37 萬元的電費，經過與學務處討論後，若住宿生確定要更改冷氣開放時段的話，住宿費需進行適當調整，若只有六、日冷氣全天開放，住宿費每人每學期需加收 500 元，若是每日全天開放，住宿費每人每學期需加收 2500 元。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>洗衣機相關問題案 (案號 10810-5)</p>	<p>總務處和廠商討論過，如果要增加數量，可以考慮在明年的合約中調整；如果在每層樓放一臺洗衣機，還是會碰到塞車問題，住宿生的洗衣尖峰、偏好、整體規劃皆有待商榷，未來如果大家認為要在各層樓加設洗衣機，將在整棟宿舍改建時將洗衣機分配到各樓層，但地下室就不規劃洗衣空間；然而，以現況來說如果不夠用，會優先在地下室加裝，而不會在各樓層加裝，因為牽涉到給排水的問題，需要全棟考量較為安全。另外，今年新生入住期間，發現洗衣房相當髒亂，如發現環境需清潔，請同學協助報清潔。</p>	<p>總務處事務組</p>
<p>B1 監視器增設議題 (案號 10905-臨 1)</p>	<p><u>營繕組：</u> 之前有編列預算，但因為預算有刪減，可能遭到刪除，之後明年會再編入預算，下學年實施。</p>	<p>總務處營繕組</p>

伍、長期追蹤事項：

案由	決議	執行單位
<p>A 館增設兌幣機或評估運用學生證替代硬幣付款之進度 (評估之結論) (案號 10710-2)</p>	<p><u>事務組：</u> 1. 用電子支付會有手續費的問題，會再評估。 2. 兌幣機於 111 學年與廠商簽約時納入新合約討論。 (■下次追蹤時間 111 學年度)</p>	<p>總務處事務組</p>

<p>宿舍監視器時間校準進度 (案號 <u>10710-臨 2</u>)</p>	<p>目前還是優先維修更新損壞的監視器，因為牽涉到線路與軟、硬體的部分，整體汰換、校準須待 A 館整棟整修時，全面檢視。 (■下次追蹤時間 111 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>A 館 5 年更新計畫預算審核進度： A 館加裝桌燈之評估工程進度 (案號 <u>10705-4</u>) A 館百葉窗更換為窗簾 (案號 <u>10803-臨 1</u>)</p>	<p>等新宿舍於 111 年 07 月完工後，將有為期一年的時間整修整棟 A 館，衛浴樣式將仿照 13 樓寢室，包含冷氣也將改為插卡式。 (■下次追蹤時間 111 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>洗衣機相關問題案 (案號 <u>10810-5</u>)</p>	<p>總務處和廠商討論過，如果要增加數量，可以考慮在明年的合約中調整；如果在每層樓放一臺洗衣機，還是會碰到塞車問題，住宿生的洗衣尖峰、偏好、整體規劃皆有待商榷，未來如果大家認為要在各層樓加設洗衣機，將在整棟宿舍改建時將洗衣機分配到各樓層，但地下室就不規劃洗衣空間；然而，以現況來說如果不夠用，會優先在地下室加裝，而不會在各樓層加裝，因為牽涉到給排水的問題，需要全棟考量較為安全。另外，今年新生入住期間，發現洗衣房相當髒亂，如發現環境需清潔，請同學協助報清潔。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處事務組</p>
<p>1111 寢室水管線路噪音議題 問題 (案號 <u>10812-6</u>)</p>	<p>營繕組： 此問題應不只 1111 寢受影響，因管線支撐架太長，導致管線彼此撞擊，目前只能等 111 學年度 A 館整修，才有辦法整頓天花板管線問題。 (■下次追蹤時間 111 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>B1 監視器增設議題 (案號 <u>10905-臨 1</u>)</p>	<p>營繕組： 之前有編列預算，但因為預算有刪減，可能遭到刪除，之後明年會再編入預算，下學年實施。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>

陸、散會：

主席宣佈散會：。

柒、附件：

附件一：[本次會議簡報](#)