

檔 號：

保存年限：

簽 於 生活輔導組

中華民國105年4月6日

主旨：陳本校104學年度第2學期第1次宿舍幹部座談會議紀錄，請核示。

說明：

- 一、本次會議已於105年3月30日（星期三）12時10分於勵學大樓第一會議室舉行。
- 二、會議紀錄如附件。

擬辦：

- 一、奉鈞長核可後，將會議記錄公告於學務處網頁。
- 二、持續做好學生宿舍生活輔導及服務工作。

裝 訂 線

第二層決行

承辦單位	會辦單位	決行
承辦人： 學生事務處 計畫人員 王志雄 0406 1007 生輔組組長： 生活輔導組 組長 黃博瑞 0406 1504 副學務長： 學生事務處 秘書 陳朝政 0406 2240	總務處： 總務長： 營繕組： 營繕組 組長 陸文德 0408 1337 總務處 總務長 黃耀斌 0411 1510 事務組： 宿舍周圍水溝清理與投藥每週一次、室內防蚊器擬選以節能安全環保考量購置。 事務組 組員 陳清富 0411 1010 事務組 組長 賴富彬 0411 1214	學務長： 授權學務長 決行 羅怡卿 0411 1925

註：簽署原則由上而下，由左而右簽

高雄醫學大學 104 學年度第 2 學期第 1 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：105 年 3 月 30 日 (星期三) 12:00 – 13:00

開會地點：勵學大樓第一會議室

主席：宿自會新館館長--翁媽黛同學

出席人員：羅怡卿學務長、陳朝政副學務長、黃耀斌總務長、黃博瑞組長、陸文德組長、賴富彬組長、謝志昌組長、王志雄先生、周大文小姐、陳昶燁先生、郭安佳先生、王慶霖先生、陳信福先生、黃建嘉先生、曾光弘先生、王繼國先生、劉秦豪先生、王占魁先生、廖映筑小姐、嚴珮綺同學、涂少菁同學、李怡璇同學、趙姿婷同學、孔維欣同學、陳玉函同學、陳漢澤同學、黃輝勝同學、李晏瑜同學、章培政同學、陳鉅昂同學、朱家興同學、翁媽黛同學、李湘亭同學、王涓又同學、邱懿萱同學、陳函郁同學、劉怡君同學、劉念非同學、王子晏同學、朱家樺同學、張佳怡同學、徐郁齊同學、蔡思婕同學、廖芯禎同學、葉柔辰同學、廖小瑜同學、張育愷同學、王俊智同學、洪啟恩同學、柯志融同學、葉睿豐同學、趙家德同學、吳明華同學、陳昱齊同學、劉哲維同學、羅啟倫同學、謝昀霖同學、方克寧同學

記錄人員：宿自會--李晏瑜同學、方克寧同學

壹、主席報告

- 感謝各位長官參與本次會議。
- 特別感謝：
 - 新館三樓熱水忽冷忽熱已經改善。
 - 新館 3、8 樓房間漏水已經全部改善。
 - 新館及南北館房間電話系統已經全部改善。
 - 協助南北館整頓頂樓曬衣區。

貳、各處室報告

- 南北館中間空地規劃種植防蚊香草植物

參、上次會議執行追蹤：

無。

肆、提案討論：

- 提案一 (提案編號：104020101)

提案單位：宿自會

案由：新館某些樓層之前地震過後牆壁出現裂痕(如附件會議簡報檔)

說明：寒假期間發生大地震後，4、5、6、12 樓的住宿生於開學之後回到宿舍發現牆壁出現裂痕，立即向樓長反映，希望學校可以針對此議題對於宿舍全面做專業評估及補強。

決議：利用暑假針對牆壁重新油漆。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案二 (提案編號：104020102)**

提案單位：宿自會

案由：蚊蟲問題 (如附件會議簡報檔)

說明：隨著夏天到來，宿舍蚊蟲問題也逐漸明顯，請學校針對宿舍周圍容易積水的環境，南北館中間空地做定期的檢查、噴藥，也希望校方可以針對宿舍內蚊蟲問題提供每一房住宿生蚊香等防蚊產品使用，避免蚊蟲進入寢室內以及登革熱發生。

決議：宿舍內部及周圍已經有做定期消毒，積水問題清潔人員也有定期檢查及處理，針對最近蚊蟲增多問題，會加強檢查、消毒，電蚊香的部分只要住宿生有需求，可經由王志雄教官跟營繕組申請。

(□ 下次需追蹤事項)

● **提案三 (提案編號：104020103)**

提案單位：宿自會

案由：南北館廁所滲尿(如附件會議簡報檔)

說明：北館一樓上學期有發生廁所滲尿問題，經過多次報修校方也於上學期結束前給予修復完成的回覆，但這學期同樣的問題再度發生，希望校方可以針對此議題做徹底檢查。

決議：北館一樓管路與其他層樓設計不同，所以會針對一樓管路重新檢查。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案四 (提案編號：104020104)**

提案單位：宿自會

案由：南北館淋浴間天花板漏水(如附件會議簡報檔)

說明：此議題上學期已經發生，經過報修後，校方予以承諾加強防水防滲漏，學期末校方回覆已完工，不過這學期經由住宿生反映同樣問題依然發生。

決議：從上學期開始持續尋找漏水處，部分漏水處已處理，若有新增漏水處將會持續處理，直到全部問題解決。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案五 (提案編號：1040120105)**

提案單位：宿自會

案由：南北館抽風機(如附件會議簡報檔)

說明：

一、部分宿舍樓層有滲水、滲尿問題導致潮溼及異味問題。

二、颱風來臨時，室外強風強雨會夾帶枯枝落葉及灰塵到室內，導致廁所髒亂或潮濕。
三、抽風機外並無設置防蟲網，蚊蟲可經由抽風機漏洞盡入室內，建議抽風機外加強防護措施，以及移除抽風機時間控制器以便於不定時的需要。

決議：抽風機外增設防蟲網，時間控制器營繕組會後開會討論是否拆除。

(■ 下次需追蹤事項)

伍、臨時動議：

一、提案單位：宿自會

案由：加強各樓層刷卡系統及一樓大門門禁系統維修速度。

回應：總務處營繕組、圖資處

總務處加強對於系統維護負責公司的監督。

圖資處針對系統故障問題全力支援負責公司。

(□ 下次需追蹤事項)

二、提案單位：宿自會

案由：在新館各樓層走廊、樓梯間及一樓大廳加裝警報器。

回應：總務處營繕組

新館兩避難梯間加裝警報器，其他公共區域，會後教官與總務處開會討論是否增設。

(■ 下次需追蹤事項)

三、提案單位：宿自會

案由：新館電梯間樓層分布表更新為中英文版本。

回應：總務處營繕組

優先處理新館電梯樓層分布表。

(■ 下次需追蹤事項)

四、提案單位：宿自會

案由：新館 B1 洗衣機及烘衣機損壞率高，報修後負責廠商維修效率低，希望加強監督及與負責公司討論是否逐步汰換機器。

回應：總務處事務組

加強對於廠商督導查核，老舊機器要求廠商汰換。

(■ 下次需追蹤事項)

五、提案單位：宿自會

案由：宿舍警報器誤報響起

回應：總務處營繕組

已完成將警報器響起影響範圍縮小成符合最新法規「上二下一」的樓層，降低誤報影響範圍。

(下次需追蹤事項)

陸、新增下次會議追蹤事項：

案由	決議	執行單位	辦理情形
新館某些樓層之前地震過後牆壁出現裂痕	利用暑假針對牆壁重新油漆	總務處營繕組	
南北館廁所滲尿	北館一樓管路與其他層樓設計不同，所以會針對一樓管路重新檢查。	總務處營繕組	
南北館淋浴間天花板漏水	針對新增漏水處將會持續處理，直到全部漏水問題解決。	總務處營繕組	
南北館抽風機	抽風機外增設防蟲網，時間控制器是否拆除會後開會討論。	總務處營繕組	
在新館各樓層走廊、樓梯間及一樓大廳加裝警報器	新館兩避難梯間加裝警報器，其他公共區域是否加裝，會後教官與總務處開會討論。	學務處生輔組 總務處營繕組	
新館電梯間樓層分布表更新為中英文版本	優先處理新館電梯樓層分布表。	總務處營繕組	
新館 B1 洗衣機及烘衣機損壞率高，報修後的維修效率差	加強對於廠商督導查核，老舊機器要求廠商汰換。	總務處事務組	

柒、散會：

主席宣佈散會：下午 12：40 分整

玖、下次會議時間：

105 年 6 月 1 日 (星期三) 12：00