

檔 號：
 保存年限：
 日 期：中華民國105年10月31日
 連絡資訊：王志雄(07)3121101轉2114

簽 於 生活輔導組

主旨：陳本校105學年度第1學期第1次宿舍幹部座談會議紀錄，請核示。

說明：

- 一、本次會議已於105年10月25日（星期二）12時10分於勵學大樓第一會議室舉行。
- 二、會議紀錄如附件。

擬辦：

- 一、奉鈞長核可後，將會議記錄公告於學務處網頁。
- 二、持續做好學生宿舍生活輔導及服務工作。

裝 訂 線

第二層決行

承辦單位	會辦單位	決行
承辦人： 學生事務處 計畫人員 王志雄 1031 1519	總務處： 營繕組： 事務組： 營繕組 組長 陸文德 1101 1812 事務組 組長 賴富彬 1101 1818 總務處 總務長 黃耀斌 1104 1830	學務長： 校權學務長 羅 怡 卿 1105 1004 決行
生輔組組長： 生活輔導組 組長 黃博瑞 1031 1549		
副學務長： 學生事務處 秘書 陳朝政 1101 0843		

註：簽署原則由上而下，由左而右簽

高雄醫學大學 105 學年度第 1 學期第 1 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：105 年 10 月 25 日 (星期二) 12:00 – 13:00

開會地點：勵學大樓第一會議室

主席：宿自會 S 館樓長--嚴珮綺同學

出席人員：陳朝政副學務長、黃博瑞組長、陸文德組長、賴富彬組長、謝志昌組長、王志雄先生、周大文小姐、黃建嘉先生、曾光弘先生、王繼國先生、劉秦豪先生、王占魁先生、嚴珮綺同學、趙姿婷同學、李怡璇同學、陳玉函同學、孔維新同學、胡芳瑜同學、陳漢澤同學、黃輝勝同學、李晏瑜同學、章培政同學、陳鉅昂同學、朱家興同學、翁媽黛同學、李湘亭同學、王涓又同學、王子晏同學、蔡思婕同學、廖芯禎同學、彭子甄同學、廖小瑜同學、陳函郁同學、徐郁齊同學、陳珮甄同學、劉怡君同學、劉念非同學、葉柔辰同學、柯伊庭同學、張佳怡同學、張育愷同學、王俊智同學、蔡力哲同學、趙家德同學、周民宗同學、吳明葦同學、洪品宣同學、劉哲維同學、周柏廷同學、柯志融同學、朱家樺同學、張堡柔同學、陳泉源同學、黃柏鈞同學、賴思穎同學、黃怡婷同學、黃暉婷同學、方克寧同學

記錄人員：宿自會--王子晏同學、張佳怡同學

壹、主席報告

●感謝各位長官參與本次會議。

●特別感謝：

S、N 館房門透明部分遮光處理已全面完工。

B 館設置了飲水機、洗衣機、脫水機及烘衣機。

貳、各處室報告

●頒獎：105 學年度清潔周頒獎

■A 館男：第一名 212，第二名 1001，第三名 1012

■A 館女：第一名 401，第二名 314，第三名 518

■N 館：第一名 503，第二名 104

■S 館：第一名 509，第二名 303

■B 館：第一名 512，第二名 211

參、上次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
B 館廚房設置 (■下次需追蹤事項)	總務處營繕組	進行室內裝修審查，預估寒假可以實行。
B 館信箱設置	總務處營繕組	進行室內裝修審查，將會在櫃台位置設置 80 幾個信箱。

(■ 下次需追蹤事項)		
A 館洗衣機烘衣機故障率	事務組 總務處營繕組	檢查為委外辦理定期檢查，若有問題請同學即時反映，將會請廠商立即處理。
N、S 館抽風機的外側隔板 (■ 下次需追蹤事項)	總務處營繕組	已另請廠商接洽狀況，並找一間房間試做。

●

肆、提案討論：

● **提案一 (提案編號：105010101)**

提案單位：宿自會

案由：A 館貝殼型洗手台積水(如附件會議簡報檔)

說明：A 館貝殼型洗手台較一體成型的洗手台容易有積水問題，可能有發霉、病媒蚊孳生或是洗手台掉落的疑慮。

決議：將依據統計數量進行估價，看預算情形決定是否在暑假進行更換。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案二 (提案編號：105010102)**

提案單位：宿自會

案由：A 館冷熱水不穩(如附件會議簡報檔)

說明：A 館部分房間用水時出現冷熱水不穩問題

決議：單一個案已經調整完畢；12、13 樓已更換器械；另外如 8、9 樓可能為系統性問題，已進行現場檢查並無問題，若再有問題請同學隨時報修。

(□ 下次需追蹤事項)

● **提案三 (提案編號：105010103)**

提案單位：宿自會

案由：傷病床安排(如附件會議簡報檔)

說明：希望除了重視住房率之外，必須兼顧傷病人數的床位預留以及身心障礙床位的預留；並且傷病同學痊癒之後不得占用傷病床。

決議：將進行傷病及身心障礙床位設置位置的討論，預留房間緊急使用也會參考其他學校的調配方式。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案四 (提案編號：105010104)**

提案單位：宿自會

案由：宿舍門窗隱私(如附件會議簡報檔)

說明：N 館及 B 館有特定寢室距離其他棟宿舍異性樓層很接近，住宿生反映有隱私權

的問題。

決議：再研究討論，並請宿舍幹部協助調查所需房間。

(■ 下次需追蹤事項)

●**提案五 (提案編號：105010105)**

提案單位：宿自會

案由：B 館一樓大門(如附件會議簡報檔)

說明：有時候會關不起來，造成很大的安全疑慮，且兩段式扣鎖有時候會沒有鎖完全，且進出時開關門聲音極吵。

決議：於送至高雄市政府審查的室內裝修中已有提出，若通過則會優先處理。

(■ 下次需追蹤事項)

●**提案六 (提案編號：105010106)**

提案單位：宿自會

案由：B 館紗窗問題(如附件會議簡報檔)

說明：為了空氣流通而開窗卻容易有蚊蟲進入，且窗戶低，一不小心可能跌落，有安全上的疑慮。

決議：已全面增加不鏽鋼橫桿，會再檢查是否有漏失部份。

(■ 下次需追蹤事項)

●**提案七 (提案編號：105010107)**

提案單位：宿自會

案由：宿舍周邊自動販賣機(如附件會議簡報檔)

說明：自動販賣機有機台老舊吃錢不冰冷、商品卡在邊緣無法掉落、吃錢補償未處理。

決議：B 館販賣機會要求廠商更換新機，其餘問題會與廠商討論解決方案。

(■ 下次需追蹤事項)

●**提案八 (提案編號：105010108)**

提案單位：宿自會

案由：N 館漏水問題(如附件會議簡報檔)

說明：N 館 4F、5F 浴室漏水問題，已報修多次，卻無明顯改善狀況，導致燈管損壞且多處積水。

決議：S 館漏水問題已由 10/26 開始為期一週工程，重建管道間透氣孔並加裝防水層，未來 N 館也會加裝防水層。

(■ 下次需追蹤事項)

●**提案九 (提案編號：105010109)**

提案單位：宿自會

案由：颱風特輯問題(如附件會議簡報檔)

說明：S、N 館、A 館電梯間窗戶封膠脫落、多處漏水、滲水、淹水。

決議：窗戶玻璃問題已改善，淹水問題目前逐步改善，以逐漸減少受影響區域為目標。二樓露臺已安排清洗排水孔；由於輕隔間設計，房間牆壁下方一定有縫隙，會於 217 外側填補空隙；S 館二樓淹水問題會於 N 館聯通校友會館處做止水墩，避免淹至 S 館。
(■ 下次需追蹤事項)

伍、臨時動議：

無。

陸、新增下次會議追蹤事項：

案由	決議	執行單位	辦理情形
A 館貝殼型洗手台	將依據統計數量進行估價，看預算情形決定是否在暑假進行更換。	總務處營繕組	
傷病床安排	將進行傷病及身心障礙床位設置位置的討論，預留房間緊急使用也會參考其他學校的調配方式。	總務處營繕組 學務處生輔組	
宿舍門窗隱私	再研究討論，並請宿舍幹部協助調查所需房間	總務處營繕組	
B 館一樓大門	於送至高雄市政府審查的室內裝修中已有提出，若通過則會優先處理	總務處營繕組	
B 館紗窗問題	已全面增加不鏽鋼橫桿，會再檢查是否有漏失部份	總務處營繕組	
宿舍周邊自動販賣機	B 館販賣機會要求廠商更換新機，其餘問題會與廠商討論解決方案	總務處事務組	
N 館漏水問題	S 館漏水問題已由 10/26 開始為期一周工程，重建管道間透氣孔並加裝防水層，未來 N 館也會加裝防水層	學務處生輔組 總務處營繕組	
颱風特輯問題	窗戶玻璃問題已改善，淹水問題目前逐步改善，已經逐漸減少受	總務處營繕組	

	影響區域為目標。二樓露臺已安排清洗排水孔；由於輕隔間設計，房間牆壁下方一定有縫隙，會於 217 外側填補空隙；S 館二樓淹水問題會於 N 館聯通校友會館處做止水墩，避免淹至 S 館		
--	--	--	--

柒、散會：

主席宣佈散會：下午 13：00 分整

玖、下次會議時間：

105 年 12 月 20 日 (星期二) 12：00