

檔 號：
 保存年限：
 日 期：中華民國106年6月13日
 連絡資訊：王志雄(07)3121101轉2114

簽 於 生活輔導組

主旨：陳本校105學年度第2學期第2次宿舍幹部座談會議紀錄，請核示。

說明：

- 一、本次會議已於106年6月6日（星期二）12時10分於勵學大樓第一會議室舉行。
- 二、會議紀錄如附件。

擬辦：

- 一、奉鈞長核可後，將會議記錄公告於學務處網頁。
- 二、持續做好學生宿舍生活輔導及服務工作。

裝 訂 線

第二層決行

承辦單位	會辦單位	決行
承辦人： 學生事務處 計畫人員 王志雄 0613 1539 生活輔導組 組長 黃博瑞 0613 1552 副學務長： 學生事務處 秘書 陳朝政 0613 1815	總務處 營繕組 事務組 組長 陳信福 0620 1600 營繕組 組長 陸文德 0620 1453 總務處 總務長 黃耀斌 0621 0124 圖資處 網路技術組 組長 謝志昌 0614 0945 圖書資訊處 副圖資長 陳冠年 0614 0951 圖書資訊處 圖資長 張志仲 0614 0953	學務長： 授權學務長 羅怡 0621 1703 決行

註：簽署原則由上而下，由左而右簽

高雄醫學大學105學年度第2學期第2次宿舍幹部座談會會議記錄

日期：106年06月06日（星期二）12:00

地點：勵學大樓會議室

主席：陳泉源

出席人員：陳朝政副學務長、黃博瑞組長、陸文德組長、謝志昌組長、李文智先生、周大文小姐、王志雄先生、劉治強先生、王占魁先生、劉秦豪先生、黃建嘉先生、曾光弘先生、郭添漢先生、程言美小姐、趙晉榆先生、吳珮綺小姐、簡皇娟教官、劉怡君、李晏瑜、李怡璇、陳泉源、黃暉婷、王俊智、蔡力哲、葉柔辰、王涓又、陳珮甄、魯亭萱、彭子甄、謝羽庭、廖小瑜、楊捷閔、徐郁齊、路永瑩、劉念非、黃子旻、陳函郁、柯伊庭、周柏廷、郭晉璋、趙家德、周民宗、吳明葦、洪品宣、劉哲維、盧嘉宏、賴侑陞、劉政昇、章培政、江宜哲、黃丞漢、林秀蓉、謝宜均、陳若璋、孔維欣、曹齊軒、張堡柔、張祐銘、黃柏鈞、張俊閔、賴思穎、黃怡婷、郭凡綺

記錄：黃柏鈞

壹、主席報告

- 感謝各位長官參與本次會議。
- 特別感謝：
 - S、N館博愛浴室架子裝修完成。
 - B館大門更換成自動門的工程完工。
 - B館交誼廳桌椅擺設完成。
 - B館一樓紗窗增設完成。
 - S、N館浴室、廁所抽風機的隔板設置完成。

貳、上次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
管路異味	總務處營繕組	水溝於預計於寒假整修。
B館設置監視器	總務處營繕組	於暑假施作，每層樓七支。

參、提案討論：

- 提案一
 - 提案單位：宿自會
 - 案由：WAC系統新增英文版本。
 - 說明：外籍生反應WAC系統無英文版，操作不便。
 - 決議：待詞語確認無誤後，一個月內可完成。
 - (■ 下次需追蹤事項)
- 提案二
 - 提案單位：宿自會

案由：大門隔音問題(如附件會議簡報檔)

說明：S、N 館一樓因為旁邊有大門，時常聽到刷卡和進出之開門聲，住宿生反應在房間內可聽到吹風機聲、講話聲。

決議：將詢問廠商讀卡機音量是否可以調整。是否採用吸音棉待評估。

(■ 下次需追蹤事項)

● 提案三

提案單位：宿自會

案由：飲水機老舊(如附件會議簡報檔)

說明：N4 飲水機有缺水漏水的情況，經廠商勘查該飲水機已達 10 年之使用年限，建議更換新的，且已有報修 3、4 次。部分樓層有按鍵老舊，感應不良的情況(熱水鍵、熱水解鎖鍵、連續出水鍵)。

決議：6/5 已請廠商確認，一個月內可改善、更換。

(■ 下次需追蹤事項)

● 提案四

提案單位：宿自會

案由：宿舍房間電話(如附件會議簡報檔)

說明：A 館可以打給 N.S.B 館，但 N.S.B 館卻不知道如何打給 A 館。

決議：A、B、N、S 系統整合中，正在克服技術問題，不確定何時完工。

(■ 下次需追蹤事項)

● 提案五

提案單位：宿自會

案由：宿舍 B 館一樓加裝風扇(如附件會議簡報檔)

說明：住宿生反映宿舍 B 館一樓之公共討論空間悶熱。

決議：以現有風扇補上(立扇)。數量待確認。

(■ 下次需追蹤事項)

● 提案六

提案單位：宿自會

案由：新館電梯(如附件會議簡報檔)

說明：全部樓層的電梯(E21)很常故障，5/21 又故障一次，希望能督促廠商修繕完確，減低故障頻率。低樓層的電梯(E23)，偶爾還是有在運行中停頓再移動的情形。抽風機有時會發出很大的聲音。

決議：E21 進廠維修(廠商堅持遵循 SOP 執行)目前已恢復運行、E23 近期請廠商尋找原因。

(■ 下次需追蹤事項)

● 提案七

提案單位：宿自會

案由：房間、部分走廊天花板和地板滲水(如附件會議簡報檔)

說明：房間、部分走廊天花板和地板之問題。

決議：房間天花板問題會再做評估，走廊天花板滲水原因為冰水水管通過，地板問題已於星期六評估。

(■ 下次需追蹤事項)

●提案八

提案單位：宿自會

案由：抽風機聲音過大(如附件會議簡報檔)

說明：A館817房浴室抽風機聲音過大，已報修3次未處理。

決議：近期更換。

(■ 下次需追蹤事項)

●提案九

提案單位：宿自會

案由：販賣機商品(如附件會議簡報檔)

說明：有住宿生反映販賣機所販賣的食品一成不變，故提供其他可以販賣的商品選擇。

決議：調查住宿生意見後將清單交由事務組處理。

(■ 下次需追蹤事項)

伍、臨時動議：

●提案一：

提案單位：宿自會

案由：僑生、外籍生保障住宿相關條文。

說明：上次座談會後相關條文仍未修改，希望將僑生、外籍生保障住宿館別明文條列。

決議：將於學務會議討論。

●提案二：

提案單位：宿自會

案由：宿舍椅子。

說明：N、S館椅子數量不夠，之前已於校長有約提出，不清楚目前處理進度。

決議：請廠商更換椅子，依合約是更換原款椅子，未損壞椅子是否一起更換再議。

●提案三：

提案單位：宿自會

案由：書院問題

說明：近期將更改之宿舍管理辦法第六條第九項是否可以明確指出相關事務是那些？

決議：協助關懷及聯繫(熟悉學校、住宿問題、書院活動參與等等)。

陸、新增下次會議追蹤事項：

案由	決議	執行單位	辦理情形
WAC系統新增英文版本	待詞語確認之後，一個月內可完成。	圖資處	
大門隔音問題	將詢問廠商讀卡機音量是否可以調整。是否採用吸音棉待評估。	總務處營繕組	
飲水機老舊	6/5已請廠商確認，一個月內可改善、更換。	總務處營繕組	
宿舍房間電話	A、B、N、S系統整合中，正在克服技術問題，不確定何時完工。	總務處營繕組	

宿舍 B 館一樓加裝風扇	以現有風扇補上(立扇)。數量待確認。	總務處營繕組	
新館電梯	E21 進廠維修(廠商堅持遵循 SOP 執行)、E23 近期請廠商尋找原因。	總務處營繕組	
天花板滲水	天花板滲水原因為冰水水管通過,地板問題已於星期六評估。	學務處 總務處營繕組	
抽風機聲音過大	近期更換。	總務處營繕組	
販賣機商品	將清單將由事務組處理。	事務組	

柒、散會：

13:00 主席宣佈散會