

高雄醫學大學 103 學年度第 1 學期第 2 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：103 年 12 月 17 日 (星期三) 12:00 – 13:00

開會地點：濟世大樓 CSB101

主席：宿自會新館女館長--翁媽黛同學

出席人員：羅學務長怡卿、洪總務長純正、黃主任仲強、陸組長文德、蔡組長麗桐、陳朝政組長、李文智先生、郭安佳先生、王慶霖先生、陳信福先生、謝志昌組長、王慶煌先生、劉用志先生、周大文小姐、徐明發先生、王繼國先生、劉秦豪先生、彭湘潮教官、王志雄教官、王占魁先生、黃子融同學、蔡雅雯同學、趙姿婷同學、陳玉函同學、高俐婷同學、嚴珮綺同學、賴相融同學、蔡宗諭同學、楊朝鈞同學、李得維同學、朱家興同學、鄭偉權同學、洪笛思同學、余安立同學、李湘亭同學、黃家薇同學、王子晏同學、高靜怡同學、翁媽黛同學、林佳俞同學、邱懿萱同學、游舒璇同學、張佳怡同學、吳怡茜同學、蔡思婕同學、李怡靜同學、溫婉萍同學、梅世穎同學、周鴻杰同學、王俊智同學、李明峯同學、葉睿豐同學、蔣弘毅同學、陳駿國同學、黃嘉偉同學、陳昱齊同學、羅啟倫同學、柯志融同學

記錄人員：宿自會--周鴻杰同學、趙姿婷同學

壹、主席報告

- 館長選舉已順利結束，希望大家未來一起努力。

貳、各處室報告

- 衛保組：請各為宿舍幹部定期於學生資訊系統填寫病媒蚊孳生源檢查表。(D.2.9.08)
 - (1) 1-6 月，每個月填寫一次。
 - (2) 7-12 月，每兩周填寫一次。請各位幹部，務必確實檢查該樓公共空間是否有病媒蚊孳生源。

參、上次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
新館缺水問題	總務處營繕組	已張貼公告，並架設臨時管路轉供自來水，以解決宿舍缺水。
新館水龍頭金屬聲 (■ 下次需追蹤事項)	總務處營繕組	預定於寒假先針對情況較嚴重的 3 樓及 4 樓，再視更換後狀況，評估是否逐層更換
新館各樓層曬衣間加裝洗手槽	總務處營繕組	已加裝

肆、提案討論：

● 提案一 (提案編號：103010201)

提案單位：宿自會

案由：南北館蓮蓬頭問題 (如附件會議簡報檔)

說明：南北館廁所有好幾間浴室的蓮蓬頭角度過於彎，導致水直接灑到地面或水龍頭。

決議：大整修時，會針對蓮蓬頭做修整，目前先解決北館5樓，外籍生的問題。

(下次需追蹤事項)

● 提案二 (提案編號：103010202)

提案單位：宿自會

案由：新館冷水問題(如附件會議簡報檔)

說明：新館12、13樓冷水有忽大忽小的問題，能否協助先行解決？

決議：經營繕組緊急挪出預算，已於12月13日完工。

(下次需追蹤事項)

● 提案三 (提案編號：103010203)

提案單位：宿自會

案由：南北館床的隔板過於突出(如附件會議簡報檔)

說明：南北館床鋪間的木頭阻隔塊，會影響到住宿生下樓梯，也危及住宿生之人生安全，且最近已出現二例住宿生跌落的事件，希望能盡快將木塊上方之鐵把前的木塊截掉，以利住宿生上下樓梯。

決議：該隔板為實梁，用於支撐床的所有重量，故無法將其截短，以免影響到房屋整體結構。預計在南北關大整修時，會將此納入設計考量。近期會試加裝把手於其中一寢，視情況決議是否全面加裝，或有需求者登記加裝。

(下次需追蹤事項)

● 提案四 (提案編號：103010204)

提案單位：宿自會

案由：電梯間大門底部加裝軟墊(如附件會議簡報檔)

說明：有住宿生因用不洽當開門的方法，使得另一名住宿生腳趾受傷。

決議：感謝總務處在各樓層的大門下方加設軟墊，避免意外的再次發生。

(下次需追蹤事項)

● 提案五 (提案編號：103010205)

提案單位：宿自會

案由：宿舍網路(如附件會議簡報檔)

說明：最近無線使用量越來越多，造成網路線爆量、有線無線都出問題。

決議：資訊處已於 2014.12.17 改遷一條 300M 的網路線，囊括所有宿舍區的有線無線網路，也隨時監測中華電信的網路連線狀況。請幹部能多加觀察使用情況，以方便問題改善。

(■ 下次需追蹤事項)

● **提案六 (提案編號：103010206)**

提案單位：宿自會

案由：南北館廚房管理問題(如附件會議簡報檔)

說明：南北館新增的廚房，管理辦法及相關問題討論。

決議：

- (1) 目前學務處會提供公用廚具，給大家使用。
- (2) 清潔方面，已有在規劃
- (3) 加裝鐵櫃的部分雖能避免住宿生將廚具私藏，但實際效用不大。且若在鐵櫃放了一些危險物品也無法取締，故目前可能先以提公共用廚具之方案使用其餘配套會再與幹部討論，完善之。於成本上的考量，提供公共廚具跟清潔上之花費，目前經費上應還負擔得起，故可以先進行嘗試。

(■ 下次需追蹤事項)

伍、臨時動議：

一、提案單位：宿自會

案由：熱水在供應時段，似乎沒有提供應有的熱水，水溫稍為不足

回應：總務處營繕組

先前太陽能板正在清洗，有一個鍋爐在維修，目前修繕已完成，今天都會正常運作，請這禮拜再觀察看看，熱水是否有鄭常供應，若有任何情況，再進行回報。

二、提案單位：宿自會

案由：南北館整修設計，宿自會可參與討論。

回應：學務處

床位及衣櫃會全面更換，其餘詳細內還在研討中。

若南北館幹部時間允許可派代表參與討論。

陸、新增下次會議追蹤事項：

■ 下次需追蹤事項

案由	決議	執行單位	辦理情形
新館水龍頭金屬聲	預定於寒假先執行3樓及4樓較嚴重部分，視更換後狀況，再評估是否逐層更換。	總務處營繕組	
南北館床的隔板過於突出	南館於近期會試加裝把手於其中一寢，再視情況評估，是否全面加裝。	總務處營繕組	
南北館廚房管理問題	提供公用廚具、定期清潔配套方案。	學務處	

柒、散會：

主席宣佈散會：下午 13：00 分整

玖、下次會議時間：