

# 高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表


檢查日期：109 年 10 月 26 日

項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	備註
濟世大樓			
B 1 樓	—	0	合格
B 2 樓	—	70	合格
一 樓	—	0	合格
二 樓	—	0	合格
三 樓	—	0	合格
四 樓(左)	—	0	合格
四 樓(右)	—	0	合格
五 樓	—	0	合格
六 樓	—	0	合格
七 樓	—	0	合格
八 樓	—	0	合格
九 樓	—	60	合格
學務處	—	>100	待改善

衛生組組長：



檢查單位主管：



✓

檢查員：



說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。

2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年

QP-06-19-06-10