

# 高雄醫學大學 111-2 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：112年2月22日上午10時

地點：國言大樓穿堂

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：緊急呼救系統編號:1(大講堂)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、後醫系李祈、陳建豪同學

測試地點：國研大樓 B2 國際會議中心外圍



所見事實：警報器不足，建議加裝緊急求助鈴。

測試人員：劉誌英、張松山、郭添漢

測試地點：實驗大樓 1F 女廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：林志忠、許雪蓮、張松山

測試地點：濟世大樓 B2 走道緊急呼叫系統



所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：郭添漢、張松山、林志忠、劉誌英

測試地點：濟世大樓 5F 女廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、有訊號傳至  
駐警隊。

測試人員：張松山、劉政舫

測試地點：第一教學大樓 4F 女廁緊急呼救系統



所見事實：警報器正常、有訊號傳至  
駐警隊。

測試人員：顏焰貞、林志忠

測試地點：勵學大樓 B1 開放空間



所見事實：警報器不足，建議加裝緊  
急求助鈴。

測試人員：林志忠、張松山、劉誌英、廠商代表