

# 高雄醫學大學 113-1 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：113 年 9 月 27 日上午 09 時

地點：國研大樓穿堂

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：勵學大樓 B1 桌球室緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、黃詠愷組長、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓 B2 國樂社團教室



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、黃詠愷組長、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓 B2 女廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、黃詠愷組長、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻同學及廠商代表

測試地點：緊急呼救系統編號:2(東側門草坪)



所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊且於三分鐘內到達現場

測試人員：黃詠愷組長、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻同學及廠商代表